

Предложение

об устранении выявленных нарушений

требований пожарной безопасности

«___» _____ 20__ г.

д.Галиакберово

Гр-ну(ке) _____

Проживающему(ей) по ул. _____ дом № _____

В целях устранения выявленных при проверке нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» предлагается выполнить следующие мероприятия:

1. Отремонтировать отопительные печи.
2. Противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций выполнить не менее 38 см.
3. У каждой печи на сгораемом полу перед топочной дверкой прибить предтопочный лист размером не менее 50х70 см.
4. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, побелить.
5. Очистить дымоходы от сажи. Очистку производить не реже 1 раза в месяц.
6. Выполнить дымоход из красного обожженного кирпича.
7. Убрать сгораемые материалы, мусор, хранящиеся в противопожарных разрывах, на чердаке и в подвале здания.
8. Снести сараи, гаражи и другие постройки (пристройки), установленные с нарушениями требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
9. Отремонтировать электропроводку, выключатели и штепсельные розетки.
10. Исключить применение самодельных электронагревательных приборов.
11. В электроприборах заменить некалиброванные плавкие вставки, на предохранители заводского изготовления.
12. Установить защитные плафоны на электросветильниках.
13. У каждого строения установить бочку с водой или огнетушитель.

Отмеченные пункты Вам предлагается выполнить в срок до «___» _____ 20__ г.

Представитель органа ФПС, ГПН ГУ МЧС России по РБ, местного самоуправления, МПО, ВПК

(должность, подпись, Ф.И.О.)